

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> КНМ 55230061000207117639 от 04.08.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской Области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, Омская область, город Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 25-65-16

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному
административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644024, Омская область, город Омск, ул. Пушкина, 54, тел. 31-05-31, электронная почта:

tond_cao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 266/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 93»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Центрального
административного округа города Омска по пожарному надзору Орлянского Евгения Геннадьевича
от «04» августа 2023 года № 266

в период с «17» августа 2023 г. по «17» августа 2023 г.

государственным инспектором Центрального административного округа города Омска по пожарному
надзору лейтенантом внутренней службы Екимовым Константином Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

по адресу/адресам: 644052, г. Омск ул. Арсеньева, 1.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

проведено **контрольное надзорное мероприятие в виде внепланового инспекционного визита**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 93» Тевс Екатерина Витальевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждения на крыше здания и наружной пожарной лестницы в исправном состоянии (фактически при проведении периодических испытаний согласно протокола электромеханической испытательной лаборатории ООО «Атон-Нск» № 120М от 20.09.2018 установлено несоответствие требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» ограждения кровли здания и пожарной лестницы)	п.п. а) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.12.2023	
2.	Руководителем не организовано ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Соболев А.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Signature]
(подпись)

государственный инспектор Центрального административного
округа города Омска по пожарному надзору

лейтенант внутренней службы

Екимов Константин Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

[Signature]
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.